



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, тел.: 23-13-65, факс: 28-54-8 6 E-mail root@gumchs.saratov.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭНГЕЛЬССКОМУ
И РОВЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Саратовская, 19, г. Энгельс, Саратовская обл., Россия, 413118, тел./ факс: 8-8453-56-61-14, E-mail gpn27@gumchs.saratov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 352/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области – директору Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» ЭМР СО
Михайлову Алексею Михайловичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области майора внутренней службы
Лебедевой В.В. № 352 от «05» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «06» августа 2019 г. по 10 час. 00 мин.
«13» августа 2019 г.

проведена внеплановая проверка старшим инженером отдела надзорной деятельности и
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам Саратовской области -
государственным инспектором Энгельсского и Ровенского районов Саратовской области по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Перелыгиным Алексеем Сергеевичем
в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 12» Энгельсского муниципального района Саратовской области, по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Пушкина д. 1 «а»

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ СОШ № 12 ЭМР СО Михайловым Алексеем Михайловичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Не устраненные нарушения предписания № 210/1/1 от 24.05.2019 г. в МОУ СОШ №12 ЭМР СО, по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина д. 1 «а»				
1.	п. 1: Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнена не 4-го типа.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент	01.06.2020 г.	

		о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1, ст. 6, ст. 84, СП 3.13130.2009 табл.2, п. 14.		
2.	п. 3: На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку систем пожарной автоматики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61.	01.06.2020 г.	

Примечание: В таблице применяются сокращения наименований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности, реализация которых должна обеспечиваться на объекте защиты:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
- СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п. 127, 128 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 зарегистрированного в Минюсте РФ от 13 января 2017 года № 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобода (Глава 25 ГПК РФ).

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник вправе самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч. 3 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 144 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кроме этого, в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Энгельсскому
и Ровенскому районам Саратовской области –
государственный инспектор Энгельсского и Ровенского
районов Саратовской области по пожарному надзору
Перельгин Алексей Сергеевич
(должность, фамилия, и. о. государственного инспектора ГПН)

«13» августа 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ «СОШ № 12» ЭМР СО
Михайлов Алексей Михайлович
(должность, фамилия, и. о.)

«13» августа 2019 г.

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору